



# Brandalarm Akutspital

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Brandmeldeanlage löst Alarm aus.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Empfang quittiert Alarm.....</b>	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Erkundigung vor Ort.....</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Fehlalarm.....</b>	<b>2</b>
4.1	<i>Fehlalarm bei Abwesenheit Technischer Dienst.....</i>	2
<b>5</b>	<b>Bestätigter Brandalarm .....</b>	<b>3</b>
<b>6</b>	<b>Station horizontal verschieben (Patienten bleiben auf der Station) .....</b>	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>Einweisen von Feuerwehr.....</b>	<b>3</b>
<b>8</b>	<b>Haus Evakuieren.....</b>	<b>3</b>
8.1	<i>Auslösen von KATA Alarm .....</i>	3
8.2	<i>Mitglieder der Spitalleitung .....</i>	3
<b>9</b>	<b>Diverses .....</b>	<b>3</b>
9.1	<i>Präsenzlisten.....</i>	3
9.2	<i>Zu alarmierende Personen .....</i>	4
9.3	<i>Hilfsmittel Personal.....</i>	4

### Betroffene Gebäude Brandmeldeanlage Akutspital

- Haus A (Akutspital)
- Haus D (Diagnosetrakt)
- Haus B (Verwaltung & Rettungsdienst)
- Gärtnerei

#### 1 Brandmeldeanlage löst Alarm aus

Alle Schichtverantwortlichen begeben sich sofort auf die alarmierende Etage / Gebäudeteil.

#### 2 Empfang quittiert Alarm

Empfang startet durch Drücken „der Summer aus Taste“ die Erkundigungszeit von 5 Minuten.

#### 3 Erkundigung vor Ort

Die Schichtverantwortlichen suchen gemeinsam den auslösenden Melder.

#### 4 Fehlalarm

Wird vor Ort festgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, wird der Technische Dienst bei Eintreffen informiert um welchen Melder es sich handelt.

Es muss sichergestellt sein, dass man den blinkenden Melder gefunden hat!

Der Technische Dienst stellt die Anlage zurück, quittiert die Brandfallsteuerungen (Lift, Türen, Lüftungen etc.) zurück und entscheidet, ob der Melder ersetzt werden muss.

##### 4.1 Fehlalarm bei Abwesenheit Technischer Dienst

Bei Abwesenheit des Technischen Dienst übermittelt die Anlage unverzögert und die Feuerwehr wird sofort aufgeboten.

Die Schichtverantwortliche der betroffenen Station bestimmt eine Mitarbeiterin, sofern es die Personalsituation zulässt, welche den Feuerwehr-Einsatzleiter beim Haupteingang in Empfang nimmt.

Tagsüber und in der Nacht sind für die Unterstützung des Feuerwehr-Einsatzleiters MA TD und Securitas vorgesehen.

## **5 Bestätigter Brandalarm**

Wird vor Ort festgestellt, dass der Melder durch Rauch oder Feuer ausgelöst wurde, wird sofort der nächstgelegene Handtaster ausgelöst.

Besucher werden ersucht das Gebäude über die Fluchtwege zu verlassen.

## **6 Station horizontal verschieben (Patienten bleiben auf der Station)**

Ist die Feuerwehr alarmiert, müssen alle Personen im betroffenen Brandabschnitt horizontal in den nächsten, sicheren Brandabschnitt in Sicherheit gebracht werden. Dies bedeutet, alle Patienten / Mitarbeiter begeben sich in den Bereich hinter der nächsten Brandschutztür.

## **7 Einweisen von Feuerwehr**

Die Schichtverantwortliche der betroffenen Station bestimmt eine Mitarbeiterin, sofern es die Personalsituation zulässt, welche den Feuerwehr-Einsatzleiter beim Haupteingang in Empfang nimmt.

Tagsüber und in der Nacht sind für die Unterstützung des Feuerwehr-Einsatzleiters MA TD und Securitas vorgesehen.

## **8 Haus Evakuieren**

Sind 2 Brandabschnitte / Etagen betroffen wird das ganze Haus evakuiert. Alle betroffenen Personen begeben sich zum 1.Sammelplatz Diagnosetrakt D1 (Bereich Wundversorgung). Dort wird kontrolliert ob noch Personen fehlen und anschliessend wird auf den Parkplatz GOPS verschoben.

### **8.1 Auslösen von KATA Alarm**

Siehe Kata Konzept, **SAMS Kommunikation 1.5.00**

### **8.2 Mitglieder der Spitalleitung**

Ein zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung begibt sich, gekennzeichnet durch Leuchtweste zum Schadenplatz oder falls schon eingerichtet zum Kommandofahrzeug und unterstützt dort den Einsatzleiter.

## **9 Diverses**

### **9.1 Präsenzlisten**

Um sicherzustellen, dass alle betroffenen Personen das Haus verlassen haben, Präsenzlisten anfordern über Empfang Spital Affoltern.

Für das Personal aus dem PEP „Mitarbeiter Tagesliste“ (Station oder Haus) anfordern.

Für Bewohner aus dem Opale eine Bettenbelegung Liste anfordern.

## 9.2 Zu alarmierende Personen

- Bei jedem Brandalarm (intern und extern) muss das gesamte Pflegepersonal via DECT alarmiert werden.
- SMS extern bei aufgebotener Feuerwehr an:
  - Direktor / Kommunikation Beauftragte
  - Chefarzt / Chefarzt Stv. (Bereich Akut)
  - PDL / PDL Stv. (Bereich Akut)
  - SIBE / SIBE Stv.
  - Technischer Dienst (Pikett)

## 9.3 Hilfsmittel Personal

Koffer mit Leuchtwesten, Taschenlampe, Checklisten, Konzept Brandalarm, Schreibzeug.

In diesem Text wird der Einfachheit halber nur die weibliche Form verwendet.