



Spital Affoltern
Akutspital • Psychiatrie
Geriatrie • Palliative Care

Brandalarm Haus Lindenberg

Inhaltsverzeichnis

1	Brandmeldeanlage löst Alarm aus.....	2
2	Schichtverantwortliche starten Erkundigung.....	2
3	Ablesen Display	2
4	Erkundigung vor Ort.....	2
5	Fehlalarm.....	2
	5.1 Technischer Dienst bei Fehlalarm	2
6	Bestätigter Brandalarm	2
7	Station evakuieren	3
8	Einweisen von Feuerwehr.....	3
9	Haus Evakuieren	3
	9.1 Auslösen von KATA Alarm	3
	9.2 Mitglieder der Spitalleitung	3
10	Diverses	3
	10.1 Präsenzlisten.....	3
	10.2 Zu alarmierende Personen.....	4
	10.3 Hilfsmittel Personal.....	4

1 Brandmeldeanlage löst Alarm aus

Alle Schichtverantwortlichen (TH, L1, L3G) begeben sich sofort zur Brandmeldeanlage beim Haupteingang.

Das übrige Personal begibt sich auf ihrer Station zum Treppenhaus und wartet auf Informationen der Schichtverantwortlichen.

2 Schichtverantwortliche starten Erkundigung

Auf der Anlage angekommen entnehmen die Schichtverantwortlichen den Schlüssel aus dem Schlüsselkasten und starten durch Drücken „*der Summer aus Taste*“ die 5 minütige Erkundigungszeit.

3 Ablesen Display Brandmeldeanlage

Am Display wird der auslösende Abschnitt abgelesen und im Ordner auf dem Plan gesucht.

4 Erkundigung vor Ort

Die Schichtverantwortliche der auslösenden Station informiert die Mitarbeiter im Treppenhaus und sucht den auslösenden Melder vor Ort. Die zweite Schichtverantwortliche bleibt bei der Brandmeldeanlage im Erdgeschoss.

5 Fehlalarm

Wird vor Ort festgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, wird die Schichtverantwortliche im Erdgeschoss informiert, dass sie die Anlage rückstellen kann.

Es muss sichergestellt sein, dass man den blinkenden Melder gefunden hat!

5.1 Technischer Dienst bei Fehlalarm

Bei einem Fehlalarm muss dem Technischen Dienst der Melder gezeigt werden, welcher den Alarm ausgelöst hat. Dieser stellt die Brandfallsteuerungen (Lift, Türen, Lüftungen etc.) zurück und entscheidet ob der Melder ersetzt werden muss.

6 Bestätigter Brandalarm

Wird vor Ort festgestellt, dass der Melder durch Rauch oder Feuer ausgelöst wurde, wird sofort der nächstgelegene Handtaster ausgelöst und die Mitarbeiter informiert.

Besucher werden ersucht das Gebäude über die Fluchtwege zu verlassen

7 Station evakuieren

Ist die Feuerwehr alarmiert, müssen die betroffene Etage und die darüber liegenden Etagen mangels Brandabschnitten evakuiert werden. Dies bedeutet, alle Patienten / Mitarbeiter werden auf eine Etage nach unten evakuiert.

Bei einem Brandalarm im Erdgeschoss versammeln sich alle Betroffenen am Sammelplatz beim Parkplatz auf der GOPS. Sind alle vor Ort begibt man sich gemeinsam ins Kafi 27.

Das Personal im Kafi 27 wird vorgängig informiert dieses zu schliessen und ihre Gäste zu bitten es zu verlassen.

8 Einweisen von Feuerwehr

Die Schichtverantwortliche, welche auf Zentrale bleibt, nimmt sofern es die Personalsituation zulässt den Feuerwehr-Einsatzleiter in Empfang.

Tagsüber und in der Nacht sind für die Unterstützung des Feuerwehr-Einsatzleiters MA TD und Securitas vorgesehen.

9 Haus Evakuieren

Sind 2 Etagen betroffen wird das ganze Haus evakuiert. Alle Betroffenen versammeln sich am Sammelplatz beim Parkplatz auf der GOPS. Sind alle vor Ort begibt man sich gemeinsam ins Kafi 27.

Das Personal im Kafi 27 wird vorgängig informiert dieses zu schliessen und ihre Gäste zu bitten es zu verlassen.

9.1 Auslösen von KATA Alarm

Siehe Kata Konzept **SAMS unter Kommunikation 1.5.00**

9.2 Mitglieder der Spitalleitung

Ein zuständiges Mitglied der Geschäftsleitung begibt sich, gekennzeichnet durch Leuchtweste zum Schadenplatz oder falls schon eingerichtet zum Kommandofahrzeug und unterstützt dort den Einsatzleiter.

10 Diverses

10.1 Präsenzlisten

Um sicherzustellen, dass alle betroffenen Personen das Haus verlassen haben, Präsenzlisten anfordern über Empfang Spital Affoltern. .

Für das Personal aus dem PEP „Mitarbeiter Tagesliste“ (Station oder Haus) anfordern.

Für Bewohner aus dem Opale eine Bettenbelegung Liste anfordern.

10.2 Zu alarmierende Personen

- Bei jedem Brandalarm (intern und extern) muss das gesamte Pflegepersonal via DECT alarmiert werden.
- SMS extern bei aufgebotener Feuerwehr an:
 - Direktor / Kommunikation Beauftragte
 - Chefarzt / Chefarzt Stv. (Bereich Psychiatrie)
 - PDL / PDL Stv (Bereich Psychiatrie)
 - SIBE / SIBE Stv.
 - Technischer Dienst (Pikett)

10.3 Hilfsmittel Personal

Koffer mit Leuchtwesten, Taschenlampe, Checklisten, Konzept Brandalarm, Schreibzeug.

In diesem Text wird der Einfachheit halber nur die weibliche Form verwendet.