



Spital Affoltern

Akutspital • Psychiatrie
Geriatrie • Palliative Care

Brandalarm Verpflegungszentrum

Inhaltsverzeichnis

1	Brandmeldeanlage löst Alarm aus Küchenpersonal anwesend	2
1.1	<i>Empfang quittiert Alarm</i>	2
1.2	<i>Erkundigung vor Ort</i>	2
1.3	<i>Fehlalarm</i>	2
1.4	<i>Fehlalarm bei Abwesenheit Technischer Dienst</i>	2
2	Brandmeldeanlage löst Alarm aus (Küchenpersonal abwesend)	2
3	Bestätigter Brandalarm	2
4	Ebene horizontal verschieben	3
5	Einweisen von Feuerwehr	3
6	Haus Evakuieren	3
6.1	<i>Auslösen von KATA Alarm</i>	3
6.2	<i>Mitglieder der Spitalleitung</i>	3
7	Diverses	3
7.1	<i>Präsenzlisten</i>	3
7.3	<i>Hilfsmittel Personal</i>	4

1 Brandmeldeanlage löst Alarm aus Küchenpersonal anwesend

Alarmiertes Küchenpersonal begibt sich sofort zur alarmierenden Etage und sucht auslösenden Melder.

Abwaschküche wird durch Blitzleuchte alarmiert und informiert sich sofort in der Küche.

Personalrestaurant wird via DECT informiert.

1.1 Empfang quittiert Alarm

Empfang startet durch Drücken „**der Summer aus Taste**“ die Erkundigungszeit von 5 Minuten.

1.2 Erkundigung vor Ort

Alarmiertes Küchenpersonal und Technischer Dienst begeben sich sofort auf die auslösende Ebene und suchen gemeinsam den auslösenden Melder.

1.3 Fehlalarm

Wird vor Ort festgestellt, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, stellt der Technische Dienst die Anlage zurück, quittiert die Brandfallsteuerungen (Lift, Türen, Lüftungen etc.) zurück und entscheidet ob der Melder ersetzt werden muss.

Es muss sichergestellt sein, dass man den blinkenden Melder gefunden hat!

1.4 Fehlalarm bei Abwesenheit Technischer Dienst

Bei Abwesenheit des Technischen Dienst übermittelt die Anlage unverzögert und die Feuerwehr wird sofort aufgeboten.

Die Tagesverantwortliche der Küche bestimmt einen Mitarbeiter, welcher den Feuerwehr-Einsatzleiter beim Personaleingang in Empfang nimmt.

Tagsüber und in der Nacht sind für die Unterstützung des Feuerwehr-Einsatzleiters MA TD und Securitas vorgesehen.

2 Brandmeldeanlage löst Alarm aus (Küchenpersonal abwesend)

Blitzleuchte Abwaschküche wird aktiv. Mitarbeiter Abwaschküche verlassen Gebäude über den nächsten Fluchtweg zum Sammelplatz Terrasse. Anschliessend begibt man sich gemeinsam in den Speisesaal Pilatus Süd.

3 Bestätigter Brandalarm

Wird vor Ort festgestellt, dass der Melder durch Rauch oder Feuer ausgelöst wurde, wird sofort der nächstgelegene Handtaster ausgelöst und die Mitarbeiter informiert.

Besucher werden ersucht das Gebäude über die Fluchtwiege zu verlassen.

4 Ebene horizontal verschieben

Ist die Feuerwehr alarmiert, müssen alle Personen im betroffenen Brandabschnitt horizontal in den nächsten, sicheren Brandabschnitt in Sicherheit gebracht werden. Dies bedeutet, alle Patienten / Mitarbeiter begeben sich in den Bereich hinter der nächsten Brandschutztür.

5 Einweisen von Feuerwehr

Die Tagesverantwortliche der Küche bestimmt eine Mitarbeiterin, welcher den Feuerwehr-Einsatzleiter beim Personaleingang in Empfang nimmt.

Tagsüber und in der Nacht sind für die Unterstützung des Feuerwehr-Einsatzleiters MA TD und Securitas vorgesehen.

6 Haus Evakuieren

Sind 2 Brandabschnitte oder Etagen betroffen wird das ganze Haus evakuiert. Alle Betroffenen versammeln sich am Sammelplatz Terrasse. Anschliessen begibt man sich gemeinsam in den Speisesaal Pilatus süd. Auslösen von KATA Alarm

6.1 Auslösen von KATA Alarm

Siehe Kata Konzept, **SAMS Kommunikation 1.5.00**

6.2 Mitglieder der Spitalleitung

Ein zuständiges Mitglied der Spitalleitung begibt sich, gekennzeichnet durch Leuchtweste zum Schadenplatz oder falls schon eingerichtet zum Kommandofahrzeug und unterstützt dort den Einsatzleiter.

7 Diverses

7.1 Präsenzlisten

Um sicherzustellen, dass alle betroffenen Personen das Haus verlassen haben, Präsenzlisten anfordern über Empfang Spital Affoltern.

Für das Personal aus dem PEP „Mitarbeiter Tagesliste“ (Station oder Haus) anfordern.

Für Bewohner aus dem Opale eine Bettenbelegung Liste anfordern.

7.2 Die automatisch, alarmierten, Personen

- Bei jedem Brandalarm wird das gesamte Pflegepersonal via DECT alarmiert.
- SMS extern bei aufgebotener Feuerwehr an:
 - Direktor / Kommunikation Beauftragte
 - Küchenchef / Stv.
 - SIBE / SIBE Stv.
 - Technischer Dienst (Pikett)

7.3 Hilfsmittel Personal

Koffer mit Leuchtwesten, Taschenlampe, Checklisten, Konzept Brandalarm, Schreibzeug.

In diesem Text wird der Einfachheit halber nur die weibliche Form verwendet.